



Hvor er
hovedstenge-
ventilen?



Adresse: _____

Hovedstengeventilen (stoppekran) ikke synlig

Skilt på fasade om hovedstengeventilen sin beliggenhet mangler

I henhold til Sanitærbestemmelsen for Bergen kommune skal det være utvendig hovedstengeventil på private stikkledninger som er koblet til kommunalt nett.

Krav

- Huset skal være merket med et skilt som ved mål viser den utvendig hovedstengeventilens beliggenhet. Skiltet skal være lett synlig til alle årstider.
- Huseier er ansvarlig for at hovedstengeventilen fungerer.
- Feil og mangler på hovedstengeventilen kan få følger ved forsikringsutbetaling for eksempel ved vannlekkasje.
- Dersom vi ikke finner hovedstengeventilen kan dette få følger for mange, da vi må stenge vanntilførselen på offentlig hovedledning.
- Bergen kommune kan gi pålegg om etablering av ny utvendig hovedstengeventil om denne ikke finnes eller fungerer.

Slik går du fram

Ta kontakt med godkjent rørleggerforetak for å bestille skilt eller etablere hovedstengeventil dersom denne ikke finnes.

Arbeid på privat vannledningen skal meldes av rørlegger til Vann- og avløpsetaten.

Dersom det kun er montert skilt, så send oss beskjed på va-kundeservice@bergen.kommune.no



Synlig hovedstengeventil og skilt på fasade gjør det enklere å stoppe vanntilførselen til huset ved for eksempel lekkasje.



FURNES

Rent vann til folk og fjord



Vann- og avløpsetaten

Fjøsangerveien 68
Pb. 7700, 5020 Bergen
Tlf.: 55 56 60 00

www.bergenvann.no • www.facebook.com/bergenvann
E-post : va-kundeservice@bergen.kommune.no

